REMPLACER UNE GAINE SOUPLE

Couper les spirales des gaines à remplacer (avec une pince coupante par exemple).
Les ôter des tuyaux et nettoyer ces derniers.

Pour l'emboîtement des gaines souples, lubrifier à l'aide de graisse P.V.C. (par exemple) l'extérieur du tuyau et l'intérieur de la gaine et avec une cale en bois (ou en plastique) et un marteau, pousser la gaine en prenant soin de ne pas l'endommager.

Veiller à ce que la gaine ne soit pas tendue entre le tube du siphon et le tube correspondant de la sortie du regard : laisser « du mou » dans la partie centrale de la gaine ; serrer sans trop forcer la vis sans fin du collier inox pour ne pas couper la membrane PVC de la gaine.

Le test d'étanchéité des gaines se fera en remplissant l'ouvrage de siphonage jusqu'à ce que l'eau ait noyé les gaines ; à ce moment-là, il faudra vérifier que, dans le regard de répartition (en aval de l'ouvrage de siphonage), il n'y a pas d'eau qui arrive en correspondance des tubes dont les gaines ont été remplacées.

341 rue du Solan Chef-Lieu 73370 LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT
Tél : 06 76 77 20 85
S.A.S. AU CAPITAL DE 8 000 € - Siret 453 005 159 00018
RM Chambéry 453EZ
N° TVA intracommunautaire FR 93 453 005 159